

LEGENDA			
TUBAZIONI			
	circuito antincendio		circuito acqua diretta
	collegamenti elettrici		tubazione raccolta acque di scarico
SIMBOLOGIA			
	valvola di intercettazione		idrante UNI Dn45
	estintore a polveri		naspo UNI Dn25

NOTE:
 0) MATERIALE TUBAZIONI RETI
 IMPIANTO ANTINCENDIO:
 - TRATTI INTERRATI: POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE100 PN16
 - INTERNO E TRATTI FUORI TERRA: ACCIAIO ZINCATO
 2) I TRATTI ESTERNI A VISTA DOVRANNO ESSERE COIBENTATI COME DA NORMATIVA E RIVESTITI CON LAMIERINO D'ALLUMINIO.
 3) LE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE DOVRANNO AVERE DIAMETRO MAGGIORE O UGUALE A QUELLO DELLE TUBAZIONI COLLEGATE
 4) PREVEDERE LA PRESENZA DI RACCORDI MECCANICI DI DILATAZIONE IN CORRESPONDENZA DEI GIUNTI STRUTTURALI

