

Firenze, 14/11/2018

Prot. N. 0034190/E4

## VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA

*Art. 163 D.Lgs. 50 del 2016*

L'anno **duemiladiciotto**, il **giorno quattordici** del  **mese di Novembre**, la sottoscritta Francesca Sbordoni, funzionario dell'Ufficio Affari Generali dell'intestata Amministrazione, ha constatato la necessità "**indifferibile ed urgente**" di procedere nel minor tempo possibile al ripristino dell'impianto d'illuminazione a servizio della Segreteria di Direzione e del vano scale del secondo piano della sede INDIRE di Firenze, via Buonarroti, 10.

Si è registrato un malfunzionamento di tale impianto dovuto a varie lampade, trasformatori e accenditori in cortocircuito a servizio sia della Segreteria di Direzione sita al secondo piano, che del vano scale dello stesso piano, causando, anche date le ore di luce naturale ridotte per la stagione autunnale, una scarsa illuminazione degli ambienti.

Tutto ciò comporta tutta una serie di disagi per il proseguimento dell'attività lavorativa con conseguenti rischi per la salute del personale che ivi opera nel orario pomeridiano e serale.

Ritenuto necessario, per quanto sopra, di intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art. Art. 163 D.Lgs. 50 del 2016 per l'esecuzione di quanto di seguito specificato:

- verifica e sostituzione degli apparati illuminanti danneggiati a servizio dei locali del secondo piano.

### **Considerato che:**

- la mancata attivazione degli interventi sopradescritti non consente un normale utilizzo della struttura ai fini dello svolgimento delle ordinarie attività;
- le attuali dotazioni di personale operaio e l'assenza di idonei mezzi meccanici non consentono un intervento diretto da parte dell'Amministrazione; si rende necessario, pertanto, affidare detti lavori a ditta esterna dotata di idonee attrezzature e competenza professionale in merito.

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 50 del 2016 e, in particolare, il comma 2 ove si prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente per esecuzione dei lavori di somma urgenza.

Considerato che a partire dal 22/12/2015 Indire ha stipulato un contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico e di antincendio con la ditta **ISOLDI MARCELLO** Viale

**INDIRE**

Codice fiscale 80030350484

Posta elettronica certificata: indire@pec.it

Codice IPA: UF46QB

Eleonora Duse, 1/3, 50137 Firenze per la durata di **ventiquattro** mesi rinnovabili per ulteriori **ventiquattro**.

Dato atto che, nei termini previsti dalla Legge (dieci giorni) verrà trasmessa idonea perizia giustificativa dei lavori ai sensi del summenzionato art. 163 del D.Lgs. 50 del 2016;

**PERTANTO**

Ai sensi dell'art. Art. 163 del D.Lgs. 50 del 2016 per la salvaguardia del personale dipendente e di eventuali utenti esterni in visita presso l'ente


**SI DISPONE IN DATA ODIERNA**

L'attivazione della Ditta ISOLDI MARCELLO Viale Eleonora Duse 1/3, 50137 Firenze per l'esecuzione dei lavori del presente verbale di somma urgenza, le quali sottoscrivono lo stesso e dichiarano di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento che nulla hanno da obiettare sulle modalità dei lavori da effettuare, salvo imprevisti che si dovessero verificare nel corso delle lavorazioni stesse e che al termine dei lavori forniranno tutta la documentazione necessaria alla certificazione di fine lavori.

Per l'Ufficio Affari Generali

Il Funzionario

Francesca Sbordoni



---

Per la ditta ISOLDI MARCELLO

Il Tecnico



---

Ufficio Affari Generali  
FS/aa  
Firenze, 14/11/2018